

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 05.2013

1. Producent wyrobu: **Ideal Standard International®**
1789 Chaussée de Wavre
Box 15
1160 Brussels
Belgium
2. Dostawca wyrobu: **Ideal Standard Polska sp. z o.o.**
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
3. Nazwa wyrobu: **Armatura elektroniczna i przyciskowa.**
4. Klasyfikacja wyrobu: **Symbole PKWiU 29.13.12 – 33.41**
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Produkty do użytku sanitarnego do montażu wewnątrz budynków użyteczności publicznej.
Do instalacji sanitarnych ciepłej i zimnej wody.
Min ciśnienie robocze PN 0,5.
Max ciśnienie robocze PN 10.
Zalecane ciśnienie robocze PN1,0 – PN 5,0.
Max temperatura wody 70° C.
6. Dokumenty odniesienia: **Polskie Normy**
PN-EN 15091:2007 (U) Armatura sanitarna – Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie
PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna – Bateria sanitarna samoczynnie zamykana (PN 10)
PN-EN 817 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10)
PN-EN 1112 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)
PN-EN 1113 Przewody elastyczne natrysków do armatury sanitarnej (PN 10)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt 3. są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 6. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Ideal Standard Polska Sp. z o.o.

Wrocław, dnia 02.01.2013

IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Handlowych

Sebastian Łukaszeński
Sebastian Łukaszeński

Sebastian Łukaszeński
Dyrektor Handlowy